REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOC LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	8/29	7:00	10	5	10.2	9.76	—	10	1967	19	115°	115°	500 start
		3:00	9	5	11.0	9.95	—	—	695	11	115°	115°	
		11:30	8	4	9.9	11.02	—	10.	1707	28	120°	130°	
TUESDAY	8/30	7:00	8	4	11.9	10.67	—	10	1642	32	120°	130°	500 start
		3:00	7	3	9.3	10.16	—	—	617	11	120°	120°	
		11:30	5	3	9.9	9.96	—	10	1221	35	120°	125°	
WEDNESDAY	8/31	7:00	4	2	11.3	9.43	—	—	1432	45	120°	120°	500 start Emptied Pac Press.
		3:00	3	2	8.0	11.58	—	—	561	18	120°	120°	
		11:30	1	1	9.6	10.13	—	10	1238	39	120°	125	
THURSDAY	9/1	7:00	1	1	8.8	9.44	—	9	1448	40	120	125	500 start Refilled Caustic & floc 15 x 2 268 @ 10:16 1244 4.218 7:09 462
		3:00	31	14	10.6	11.13	—	—	488	31	120°	120°	
		11:30	30	13	9.1	9.31	—	9	1442	42	120°	120°	
FRIDAY	9/2	7:00	30	13	9.2	9.45	—	9	1512	47	120°	120°	
		3:00	29	12	10.2	9.61	—	—	611	08	120°	120°	
		11:30	28	12	12.7	9.96			1123	21	120	120	
SATURDAY													
SUNDAY													

AKC-0013153

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOC LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	9/5	7:00											Holiday
		3:00											
		11:30											
TUESDAY	9/6	7:00	28	10	9.2	9.71	—	9	1550	27	110°	115°	Slow start
		3:00	27	10	7.9	9.53	—	—	505	3	120°	120°	
		11:30	26	9	8.0	9.12	—	—	953	19	120	120	
WEDNESDAY	9/7	7:00	26	9	12.5	8.83	—	—	1168	17	120	120	Slow start Emptied Pac-Press
		3:00	25	9	9.4	9.14	—	—	663	09	120°	120°	Float switch in the metro tank is
		11:30	24	7	11.0	9.06	—	9—	1260	24	120°	120°	broken. (center one)
THURSDAY	9/8	7:00	23	7	12.3	12.19	—	[redacted]	1262	28	120	120°	Slow start CALibrated Both Probes
		3:00	22	6	9.7	By Hand 9.0	—	—	443	11	120°	120°	Output Probe has some Inconsistancies Process Probe Electrode weak signal without
		11:30	21	5	8.6	Err	—		1500	20	120°	120°	to be replaced Before to long.
FRIDAY	9/9	7:00	21	5	10.5	Err	—	9	1500	22	120°	120°	Replace sump pump O-rings in the
		3:00	20	5	9.2	Err	—	9.45	780	5	120°	120°	pump are worn out.
		11:30	20	4	7.9	ERR			1246	22	120	120	Th 8:00 9, 8:15 9, 8:45 9, 9:30 9, 10:30 9, 10:45 9, 11:15 9, 11:30 9, 12:15 9, 1:15 9, 3:00 9.45
SATURDAY		5:00	20	3	9.4	—	9	9	1537	23	115°	120°	dumped Compactor
		2:00	18	3	9.5	—	—	10	786	20	118°	118	
SUNDAY													

AKC-0013154

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOC LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	9/12	7:00	16	4	8.7	CLR	—	7	1367	37	120°	120°	H_2O Hose In Pump Room Broke
		3:00	15	3	9.2	10.36	—	—	1776	23	120°	120°	Ph 7.51 7.51 8.52 8.53 8.50 9.5 9.2 Time 7:30 8:00 8:15 8:15 9:45 10:5 11:15
		11:30	14	1	10.1	10.29	—	9.5	2377	38	120°	120°	
TUESDAY	9/13	7:00	14	1	10.3	9.96	—	10	2588	43	120°	120°	Sump pump is going on and off
		3:00	14	15	9.1	9.48	—	—	410	61	120°	120°	all the time.
		11:30	11	14	12.5	9.02	—	8	1642	79	120°	120°	
WEDNESDAY	9/14	7:00	12	14	8.4	10.30	—	9	2074	85	120°	120°	Forgot to Reset Slow 5:00 Start
		3:00	10	14	9.0	9.01	—	—	2650	11	120	120	8:91 4047 2074 1973
		11:30	9	12	7.8	10.23	—	—	3625	22	120	120	
THURSDAY	9/15	7:00	9	12	7.9	9.18	—	—	1973 4047	37	120°	120°	5:00 Start
		3:00	07	11	11.8	9.54	—	—	820	15	120°	120°	dumped Compactor
		11:30	5	11	11.4	10.01	—	—	1703	38	120	120	
FRIDAY	9/16	7:00	4	10	8.1	9.94	—	10	216	50	120	120	5:00 Start
		3:00	33	10	8.9	10.59	—	—	1411	15	120°	110°	Added Acid Added Caustic
		11:30	32	9	11.2	9.38			1868	30	100	110	Relight Boiler
SATURDAY													
SUNDAY													

AKC-0013155

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOC LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	9/19	7:00	32	9	7.5	8.95	—	9.0	2098	35	120°	120°	5:00 start Sump pump goes on and off all the time. Please fix it
		3:00	31	8	8.9	10.74	—	—	1068	16	120°	120°	
		11:30	29	7	9.1	9.7	—	10.	1792	33	120°	120°	
TUESDAY	9/20	7:00	29	7	12.4	9.63	—	10	2007	38	120°	120°	float was stuck thats why the pump was going on & off. Emptied Pac-Press
		3:00	28	7	9.4	9.59	—	—	772	11	120°	120°	
		11:30	26	6	13.1	9.57	—	10	1602	27	120°	120°	
WEDNESDAY	9/21	7:00	26	6	8.5	9.54	—	10	1628	35	120°	120°	
		3:00	24	5	8.0	9.69	—	—	820	03	120°	125°	
		11:30	24	4	9.1	9.51	—	10.	1651	12	120°	125°	
THURSDAY	9/22	7:00	23	4	9.7	9.50	—	10	1776	21	120°	120°	1611 / 1447
		3:00	21	3	12.0	9.54			1611	19	120	120	2487 / 1611 / 876
		11:30											
FRIDAY	9/23	7:00							1661				Emptied Pac-Press was not Reset
		3:00	20	1	11.9	9.86		11	876 / 2487	27	120°	120°	
		11:30	20	1	8.6	9.61	—	10	1447 / 3058	33	120°	125°	
SATURDAY	9/24	5:00	19	1	9.7	9.48	—	9	1447 / 3208	37	115°	125°	
		1:30	19	15	9.0	9.24	—	9	240	3	120°	130°	
SUNDAY													

AKC-0013156