REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOC LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	8/1	7:00	32	5	12.9	10.57	—	10	1494	18	105°	105°	
		3:00											
		11:30	31	3	10.08	10.52			1346	17	120	120	
TUESDAY	8/2	7:00	29	3	9.3	10.9	—	10	1720	20	120°	125°	Cleaned pH probe.
		3:00	26	15	12.8	12.4	—	12	578	4	120°	120°	
		11:30	25	14	12.6	11.86	—	10	1238	14	110°	110°	
WEDNESDAY	8/3	7:00	25	14	11.9	11.67	—	—	1370	14	115°	115°	
		3:00	24	13	12.3	12.12	—	—	579	05	120°	125°	
		11:30	23	12	10.3	11.30	—	10.8	1167	9	110°	115°	
THURSDAY	8/4	7:00	22	12	12.1	11.31			1230	11	120°	115°	Emptied press
		3:00	21	12	12.6	10.94			578	14	120°	120°	
		11:30	20	11	10.1	12.16	—	11.—	1306	16	120°	121°	
FRIDAY	8/5	7:00	19	11	9.5	11.81	—	—	1655	29	120°	120°	
		3:00	19	10	9.5	10.78	—	—	390	09	120°	125°	
		11:30	18	9	8.6	10.63	—	10	817	23	120°	125°	
SATURDAY													
SUNDAY													

AKC-0013161

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOC LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	8/8	7:00	17	9	11.0	10.12	—	10	1315	28	110°	120°	dumped Compactor
		3:00	17	8	11.8	9.8	—	9	602	12	115°	120°	5:00 start
		11:30	15	7	11.7	11.30	~~11~~	~~11~~ 31	1235	25	115	120	
TUESDAY	8/9	7:00	15	7	12.4	10.96	12		1710	33	110°	115°	5:00 start
		3:00	14	6	11.1	11.51	—	—	496	11	115°	120°	
		11:30	12	6	9.7	11.18	—	—	1196	28	115	120	
WEDNESDAY	8/10	7:00	12	5	11.1	11.03	—	—	1631	33	115°	120°	5:00 start
		3:00	11	4	12.3	11.1	—	—	659	10	115°	120°	
		11:30	11	3	7.9	11.54	—	—	1207	21	115	135	← why?
THURSDAY	8/11	7:00	10	2	10.0	11.31	—	—	1440	29	110°	125°	5:00 start
		3:00	9	2	9.2	12.0	—	—	445	8	100°	120°	
		11:30	7	2	11.8	10.74	—	—	1029	22	95°	110°	
FRIDAY	8/12	7:00	7	2	12.2	10.74	—	—	1029	25	95°	110°	5:00 start
		3:00	6	15	11.7	12.0	—	—	563	13	100°	110°	
		11:30	4	12	10.7	11.87	—	—	1556	35	120	120	
SATURDAY	8/13	5:00	3	12	10.3	11.48	—	—	1564	36	120°	115°	5:00 start
		12:00	2	~~12~~	10.4	11.68	—	—	681	12	105°	105°	
SUNDAY													

AKC-0013162

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOC LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	8/15	7:00	1	11	8.7	11.73	—	12	1119	29	120°	120°	600 gpm
		3:00	33	10	11.2	11.53	—	—	1209	33	120°	120°	Add Caustic
		11:30	33	8	10.3	11.15			1942	11	120	130	
TUESDAY	8/16	7:00	32	7	12.5	11.35	—	11	2143	11	120°	120°	Added Acid
		3:00	32	7	10.9	11.96	—	—	637	9	120°	120°	
		11:30	31	6	8.5	10.95	—	10.	1134	21	120°	120°	
WEDNESDAY	8/17	7:00	31	6	10.8	9.95	—	10	1450	23	120°	120°	
		3:00	30	4	10.0	11.24	—	—	437	29	120°	125°	
		11:30	30	2	12.2	11.65	—	—	1124	36	120	130	
THURSDAY	8/18	7:00	30	5	12.2	11.57	—	—	1281	37	120°	130°	Cleaned Sumps 5:00
		3:00	25	5	9.5	11.77	—	—	366	2	120°	130°	
		11:30	24	5	8.3	10.33	—	—	1304	8	120	125	
FRIDAY	8/19	7:00	24	4	11.3	10.21	—	—	1304	9	120°	125°	
		3:00	23										
		11:30	23	3	10.3	10.10	—	10.	1108	12	110°	120°	Relight Boiler twice
SATURDAY	8/20	8:00	23	2	12.0	10.3	—	10	1325	14	110°	115°	
		1:00	22	2	12.4	11.02	—	11	1688	9	115°	120°	
		9:30	21	1	8.0	11.35	—	11	1348	20	125	120°	
SUNDAY													

AKC-0013163

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOC LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	5/22	7:00	21	1	10.4	10.48	–	–	1482	23	90°	95°	
		3:00	20	15	11.7	11.15	–	–	881	10	115°	115°	
		11:30	19	14	12.1	11.25	–	11–	1302	17	120°	120°	
TUESDAY	5/23	7:00	19	14	12.3	11.14	–	11	1312	18	120°	120°	
		3:00	19	13	7.6	11.31	–	–	559	8	120	120	
		11:30	17	12	10.2	10.43	–	–	1142	22	120	120	
WEDNESDAY	5/24	7:00	17	12	9.7	10.14	–	–	1275	24	120°	120°	
		3:00	17	10	7.9	10.24	–	–	424	31	120°	115°	
		11:30	14	10	8.5	9.83	–	10	1471	61	100°	100°	
THURSDAY	5/25	7:00	14	10	12.3	9.79	–	10	1471	63	120°	120°	500 start
		3:00	13	09	9.0	11.85	–	–	644	03	120°	115°	
		11:30	11	8	10.9	11.28	–	10–	1427	29	120°	115°	
FRIDAY	5/26	7:00	14	8	8.5	11.23	–	–	1443	29	120°	120°	500 start
		3:00			~~9.3~~	~~10.22~~			~~1502~~	~~15~~	~~120~~	~~120~~	
		11:30	10	7	9.3	10.22			1502	15	120	120	
SATURDAY													
SUNDAY													

AKC-0013164

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOC LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	8/29	7:00	10	5	10.2	9.76	—	10	1967	19	115°	115°	500 start
		3:00	9	5	11.0	9.95	—	—	695	11	115°	115°	
		11:30	8	4	9.9	11.02	—	10.	1707	28	120°	130°	
TUESDAY	8/30	7:00	8	4	11.9	10.67	—	10	1642	32	120°	130°	500 start
		3:00	7	3	9.3	10.16	—	—	617	11	120°	120°	
		11:30	5	3	9.9	9.96	—	10	1221	35	120°	125°	
WEDNESDAY	8/31	7:00	4	2	11.3	9.43	—	—	1432	45	120°	120°	500 start Emptied Pac Press.
		3:00	3	2	8.0	11.58	—	—	561	18	120°	120°	
		11:30	1	1	9.6	10.13	—	10	1238	39	120°	125	
THURSDAY	9/1	7:00	1	1	8.8	9.44	—	9	1448	40	120	125	500 start Refilled Caustic & floc 4.0 15 x 2 268 @ 10:16 1244 4.218 7:09 46 2
		3:00	31	14	10.6	11.13	—	—	488	31	120°	120°	
		11:30	30	13	9.1	9.31	—	9	1442	42	120°	120°	
FRIDAY	9/2	7:00	30	13	9.2	9.45	—	9	1512	47	120°	120°	
		3:00	29	12	10.2	9.61	—	—	611	08	120°	120°	
		11:30	28	12	12.7	9.96			1123	21	120	120	
SATURDAY													
SUNDAY													

AKC-0013159