REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOC LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	7/5	7:00	~~17~~	~~15~~	~~10.6~~	~~10.95~~	~~—~~	~~—~~	~~3070~~	~~21~~	~~125~~	~~115~~	Holiday
		3:00											
		11:30											
TUESDAY	7/6	7:00	17	15	10.6	10.95	—		3070	21	125°	115°	
		3:00	16	15	11.3	10.56	—	—	760	8	120°	115°	
		11:30	15	15	11.1	10.91	—	10.4	1609	17	120°	115°	
WEDNESDAY	7/7	7:00	15	14	8.8	10.99	—	10.5	2366	22	120°	115°	Emptied Pac-Press.
		3:00	15	13	8.8	10.65	—	—	366	8	125°	120°	
		11:30	14	13	11.7	10.77	—	10.4	1167	16	125°	123°	
THURSDAY	7/8	7:00	14	13	10.9	11.05	—	11.0	2108	22	125°	125°	
		3:00	13	12	9.9	10.55	—	—	714	10	125°	125°	
		11:30	12	10	11.0	10.94	—	11.4	1430	26	125°	125°	
FRIDAY	7/9	7:00	12	10	11.1	10.84	—	10.5	1984	31	125°	125°	Forgot to Reset Flow 1984
		3:00											
		11:30	11	7	10.0	10.81	—	10.5	3423	15	125°	130°	2000
SATURDAY													
SUNDAY													

AKC-0013614

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOC LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	7/12	7:00	9	7	11.7	–	10.47	10	5474	47	125°	125°	5474 1954 3490 ?
		3:00	8	5	11.4	–	10.35	10	802	15	125°	125°	worked Saturday didn't Let me Know
		11:30											
TUESDAY	7/13	7:00	7	4	11.4	10.5	–	10	2285	27	120°	120°	
		3:00	6	3	10.1	9.94	–	–	506	8	120°	120°	
		11:30											
WEDNESDAY	7/14	7:00	5	3	10.1	9.81	–	10	2295	31	120°	120°	
		3:00	4	3	11.5	10.71	–	–	708	10	120	120	dumped compactor
		11:30	2	1/2	8.0	10.76	–	–	1749	21	120	115	
THURSDAY	7/15	7:00	2	1/2	11.5 ~~10.26~~	10.26	–	–	2587	27	120	120	Add floc 90/25 Add Caustic
		3:00	23	<5	11.8	9.55	–	–	153	8	120°	120°	
		11:30	22	23	8.0	9.55	–	–	1000	23	100	115	
FRIDAY	7/16	7:00	22	23	11.6	10.44	–		1802	24	100°	110°	Cleaned Both Sumps 800AM
		3:00	21	22	10.2	10.98	–	–	36	08	100	125	
		11:30	21	21	9.1	9.54	–	–	1536	18	105	125	TURNED off boiler SWITCH
SATURDAY													
SUNDAY													

AKC-0013615

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOC LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	7/19	7:00	19	17	7.6	9.46	—	9.0	2300	37	120°	120°	
		3:00	19	16	9.6	9.43	—	—	1094	11	120°	120°	
		11:30	18	~~24~~	8.8	9.85	—	9.0	2630	24	75°	75	
TUESDAY	7/20	7:00	17	15	10.9	9.96	—	—	2781	29	120°	120°	
		3:00	17	14	11.6	9.85	—	—	920	7	120°	120°	
		11:30	~~26~~										
WEDNESDAY	7/21	7:00	16	13	10.0	10.67	—	—	2264	22	110°	120°	
		3:00	26	13	8.0	10.22	—	—	368	4	120°	120°	
		11:30	25	13	11.6	11.07	—	—	1135	14	110°	115°	
THURSDAY	7/22	7:00	25	10	8.2	10.8	—	10.5	1643	18	110°	120°	
		3:00	25	10	7.6	10.31	—	—	531	6	110°	110°	
		11:30	24	10	9.86	11.7	—	—	2150	25	105°	115°	
FRIDAY	7/23	7:00	23	7	12.4	9.54	—	10.	2467	29	100°	105°	
		3:00											
		11:30	21	11	11.23	11.47	—	—	1537	29	100°	115°	
SATURDAY	7-24	5:00	21	7	11.2	11.49	—	11.	1836	29	100	115°	
		300	20	5	11.7	11.69	—	11	0	4	100°	115°	
		11:00	19	4	10.6	11.41	—	12	997	17	100°	115°	
SUNDAY													

AKC-00136161

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOC LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	7/20	7:00	18	3	12	11.15	—	11.0	1314	20	98°	105°	
		3:00											
		11:30	17	2	11.0	10.13	—	10.—	1596	22	95°	112°	
TUESDAY	7/27	7:00	16	2	11.1	10.48	—	10.5	357	26	90°	110°	
		3:00	16	2	8.1	10.34	—	—	0000	7	100°	118°	
		11:30	15	1	7.5	8.83	—	8.5	1044	17	100°	115°	
WEDNESDAY	7/28	7:00	15	1	7.9	8.47	—	8.5	1614	18	90°	100°	metro low Alarm
		3:00	14	1	10.7	8.41	—	—	392	9	100°	115°	
		11:30	14	1	8.5	11.30	—	11.—	1298	13	100°	115°	
THURSDAY	7/29	7:00	14	1	8.3	11.07	—		1565	15	100°	115°	
		3:00	13	1	8.1	9.56	—	—	417	7	100°	115°	
		11:30	12	1	9.3	9.43	—	9.—	1457	20	100°	110°	
FRIDAY	7/30	7:00	12	1	11.7	9.47	—	9.5	1640	23	100°	110°	
		3:00	12	24	10.8	9.23	—	9	964	4	100°	115°	
		11:30	11	8.3	8.70	11.69	—	11.—	1557	15	100°	105°	
SATURDAY	7/31	7:00	11	23	7.6	11.15	—	11	1624	15	100°	100°	Installed Boiler
SUNDAY		7:00	11	23	10.0	10.15	—		264	6	90°	30°	

AKC-0013617