REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOW LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	8/31	7:00	9	27	9.8	10.0	[illegible]	10	3000	22	105°	90°	
		3:00	25	25	12.7	12.3	—	—	1740	3	120°	130°	Added Sodium Hydroxide
		11:00	25	25	9.0	12.1	—	—	2560	11	130°	141°	
TUESDAY	9/1	7:00	25	25	11.2	11.5	—	10.5	2665	12	125°	140°	
		3:00	24	24	11.6	11.0	—	—	574	21	120°	135°	
		11:00	23	22	8.5	[illegible].4	—	—	1742	27	120°	140°	
WEDNESDAY	9/2	7:00	23	23	10.2	11.2	—	10.5	2444	28	125°	155°	4565 2444 2121
		3:00	23	23	10.9	11.2	—	—	3011	9	120°	135°	forgot to Reset flowmeter
		11:00	22	21	9.3	11.	—	—	4040	17	130°	135°	
THURSDAY	9/3	7:00	22	21	11.0	11.0	—	—	2121	20	135°	145°	
		3:00	21	20	10.6	11.3	—	—	[illegible]	17	130°	130°	
		11:00	21	20	7.9	10.6	—	—	[illegible]	17	130°	130°	
FRIDAY	9/4	7:00	21	19	11.4	10.8	—	10	2041	18	130°	130°	Emptied Pac-Press.
		3:00	20	17	11.7	11.5	—	—	912	9	130°	138°	
		11:00	20	17	10.5	11.5	—	—	1777	15	130°	138°	
SATURDAY													
SUNDAY													

AKC-0013884

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOW LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	8/24	7:00	18	7	10.4	10.2	–	–	2093	32	100°	100°	
		3:00	17	5	9.9	7.8	✓	✓	779	16	110°	115°	
		11:00	16	5	9.2	10	✓	✓	2147	36	125°	140°	
TUESDAY	8/25	7:00	15	5	11.7	10.0	–	–	2318	40	125°	135°	
		3:00	15	4	11.0	10.1	–	–	546	17	120°	130°	
		11:00	14	4	11.4	10.8	–	–	1578	33	130°	135°	
WEDNESDAY	8/26	7:00	14	3	8.4	10.9	–	–	1929	34	130°	135°	
		3:00	13	31	11.7	10.3	–	–	849	07	140°	130°	Filled Polymer TANK
		11:00	12	30	9.3	11.0	–	–	1699	20	125°	130°	
THURSDAY	8/27	7:00	12	30	10.5	11.0	–	–	1899	21	125°	135°	
		3:00	11	29	10.7	11.0	–	–	1124	10	130	150	
		11:00	11	28	9.2	10.9	–	–	1932	22	125°	130°	
FRIDAY	8/28	7:00	10	28	10.6	10.8	–	–	2328	24	120°	125°	dumped The Compactor System Cleaned
		3:00	10	27	10.9	11.0	–	–	1550	09	130°	135°	
		11:00	9	27	8.8	11.0	–	–	3000	21	130°	150°	
SATURDAY													
SUNDAY													

AKC-0013885

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOW LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	8/17	7:00	11	14	8.9	10.1	—	—	189	18	110°	100°	Re: calb. Ph probes
		3:00	11	14	9.4	11.2	—	—	463	9	125°	110°	
		11:00	9	13	9.4	11.3	—	—	1603	24	135°	130°	
TUESDAY	8/18	7:00	9	13	11.6	11.1	—	10	2087	26	130°	125°	Charged Tanks
		3:45	25	12	7.9	11.4	—	—	483	8	132°	135°	Charged Sodium Hydroxide Tank
		11:00	25	11	10.1	10.9	—	9	1462	21	135°	130°	
WEDNESDAY	8/19	9:00	24	10	11.4	10.7	—	10	1640	26	135°	130°	Compod Compactor
		3:00	24	10	9.5	10.5	—	—	884	25	130°	135°	Ph Controler had a power failure and Needed the computer memory Reprogramed
		11:00	23	10	11.1	10.9	—	10	2370	40	135°	135°	
THURSDAY	8/20	7:00	23	09	11.5	10.8	—	—	2412	42	130°	135°	Sys. was in manual until 7:00 AM, 20th
		3:00	22	08	11.4	11.5	—	—	1290	11	130°	135°	
		11:00	21	07	9.1	11.4	—	9	2654	11.4	130°	145°	
FRIDAY	8/21	7:00	21	07	11.2	11.3	—	—	2654	28	130°	130°	
		3:00	20	07	8.7	11.2	—	—	850	10	130°	130°	
		11:00	19	07	10.	10.9	—	9	1881	26	130°	130°	
SATURDAY													
SUNDAY													

AKC-0013886

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOW LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	8/10	7:00	19	17	10.6	9.9	—	10	1721	16	100°	95°	
		5:00	18	17	9.0	10.5	—	—	310	7	110°	115°	
		11:											
TUESDAY	8/11	7:00	17	17	11.2	10.4	—	10	1728	18	120°	125°	Sample taken floc tube was kinked little to no. floc was induced
		3:00	17	17	12.0	10.4	—	—	156	7	125°	130°	
		11:30	16	17	8.8	10.1	—	—	993	22	130°	130°	
WEDNESDAY	8/12	7:00	15	16	12.4	10.1	—	—	1482	25	135°	145°	
		3:00	15	16	9.8	11.7	—	—	175	5	125°	130°	
		11:00	14	16	8.4	11.5	—	—	1149	21	130	140	dumped the compactor
THURSDAY	8/13	7:00	14	16	9.1	11.1	—	10	1695	22	130°	135°	did not reset flowmeter
		3:00	13	15	7.5	10.3	—	—	2312	7	130°	135°	3376 1695 1881
		11:30	12	15	10.1	10.6	—	—	3174	20	130°	130°	
FRIDAY	8/14	7:00	12	15	9.5	10.5	—	10	1881	20	125°	125°	
		3:00	12	15	8.9	10.3	—	—	185	6	130°	135°	
		11:00	11	15	10.0	10.5	—	—	1232	17	130°	135°	
SATURDAY													
SUNDAY													

AKC-0013887

39÷11=3.
90
2

REF. DWG NO. 500-0007

DAILY LOG

DAY	DATE	TIME	CAUSTIC LEVEL	FLOW LEVEL	pH READING PROCESS MONITOR	pH READING OUTPUT MONITOR	pH PAPER PROCESS MONITOR	pH PAPER OUTPUT MONITOR	FLOWMETER	CYCLES	TEMP °F LARGE TANK	TEMP °F SMALL TANK	COMMENTS, PROBLEMS, & REMARKS
MONDAY	8/3	7:00	24	20	8.3	9.3	—	9	2834	21	110°	105°	
		3:00	23	19	12.3	9.3	—	—	177	5	120°	135°	
		11:00	22	19	9.2	9.9	—	—	1119	23	130°	135°	
TUESDAY	8/4	7:00	21	18	8.4	9.1	—	9	1796	20	140°	155°	Emptied Pac-Press.
		3:00	21	18	11.6	9.1	—	—	000	5	125°	140°	
		11:00	20	17	11.6	9.9	—	—	642	15	115°	130°	
WEDNESDAY	8/5	7:00	20	17	9.4	9.9	—	9	1036	15	110°	115°	
		3:00	20	17	8.2	9.8	—	—	Ø	4	120°	140°	
		11:00	19	17	11.3	10.2	—	—	1076	17	115°	130°	
THURSDAY	8/6	7:00	21	17	8.0	10.6	—	—	1546	17	115°	135°	
		3:00	20	17	7.9	12.0	—	—	552	11	120°	130°	
		11:00	20	17	7.7	11.2	—	—	1068	18	130°	135°	
FRIDAY	8/7	7:00	20	17	10.6	10.9	—	10	1576	20	125°	135°	
		3:00	20	17	9.8	10.3	—	—	279	6	125°	130°	
		11:00	19	17	11.7	9.9	—	—	1181	16	125°	130°	
SATURDAY													
SUNDAY													

AKC-0013889