	TIME	CAUSTIC	(1.7)	FLOC LEVEL	PH-Reading PH-Paper SUMP A	SUMP B	SUMP A	SUMP B	FLOWMETER	CYCLES	SAMPLE I.D.	PH-Paper HOPPER A	HOPPER B
MON. 7-24-8	7:30a	19.0		21.0	7.0 set	9.30	/	/	3062	122	/	11.5	11.5
	3:30p			22.0	10.7	/	12.0		911	23	/	12.0	12.0
	11:30p	?		27.8	10.6	8	CLEAR 10.	CLEAR 10.	1339	62	2319	10.	10.
TUES. 7-25-89	7:30a	15.0		22.0	11.1	/	/	11.0	2433	75	730 AM	11.1	11.1
	3:30p												
	11:30p			15	8.	~~10~~ 10.5	10	11.	238	41	2300	11.	11.
WED. 7-26-89	7:30a	11.0		14	9.6	~~10.0~~	8	10.0	138	68	/	10.0	10.1
	3:30p			~~8.5~~	~~10~~	~~10~~	~~8.0~~	~~10.~~	~~419~~	~~42~~	~~2317~~	~~10.~~	~~10.3~~
	11:30p			8.5	10	10	8.0	10.0	419	42	2317	10.	10.3
THUR. 7-27-89	7:30a	8		32	10.1	/	11.0	11.0	1149	46	8:30 AM	10.0	10.0
	3:30p			29.0	8.8	/	9.0	11.0	51	9	2:00 PM	11.0	11.0
	11:30p			28	8.	10.4	10.	10.	55	23	2319	10	10.
FRI. 7-28-89	7:30a	3		26	11.0	/	11.0	11.0	58	35	/	11.0	11.0
	3:30p	2 / 21 Refill		23	10.8		10.0		09.0	4	/	10.0	10.0
	11:30p			22	9.	8/	9.5	10.	09	7	2300	10.	10.

~~7/24/89~~

7/25/89 — Flowmeter was working at the Rate of — GPM early in the morning — It Quit this Afternoon —

7/26/89 High Sludge Volume Index ~~[illegible]~~ overnight. Sample Taken From Hoppers for Testing

7/27/89 — SAME AS YESTERDAY TOOK SAMPLE.

AKC-0014968