COLVILLE INDIAN POWER & VENEER
POWERHOUSE

BOILER #1

DATE 7-6-09	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	O" percent	BOILER: SCRUBBER PRESSURE DROP 7-7-09	MULTICONE PRESSURE DROP	O" percent
12:00 A.M.	BLR	Down		3.7	2.5	20.1
1:00 A.M.				1.4	1.1	20.7
2:00 A.M.				1.0	.4	21.0
3:00 A.M.				0.8	.6	20.2
4:00 A.M.				1.6	.8	20.5
5:00 A.M.				2.2	1.2	20.6
6:00 A.M.	6.8	1.0	19.0			
7:00 A.M.	5.1	1.3	17.2	.5	1	19.8
8:00 A.M.	6.9	2.2	19.2	.6	1.1	20.5
9:00 A.M.	7.1	2.1	20.5			
10:00 A.M.	3.3	.4	20.4	1.6	2.5	21.5
11:00A.M.	4.6	.9	20	1.0	2.2	20.6
12:00 P.M.	4.3	1.0	19.5			
1:00 P.M.	2.3	.8	20			
2:00 P.M.	1.5	.7	19.8	.8	1.1	21
3:00 P.M.	1.4	.5	19.4	Boiler going Down		
4:00 P.M.	1.5	1.0	20.0			
5:00 P.M.	1.5	.9	19.6			
6:00 P.M.	1.2	.7	19.8			
7:00 P.M.	1.0	.5	20.6			
8:00 P.M.	1.0	.7	20.1			
9:00 P.M.	"	.5	18.9			
10:00 P.M.	1.3	1.2	20.5			
11:00 P.M.	.9	.5	20.5			

COLVILLE INDIAN POWER & VENEER
POWERHOUSE

DATE 7/3/09	BOILER #1 75 19471 SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	O" percent	BOILER 75 26939 SCRUBBER PRESSURE DROP 7/4/09	MULTICONE PRESSURE DROP	O" percent
12:00 A.M.	8.6	2.2	19.5	BLR Down		
1:00 A.M.	12.1	2.3	20.9			
2:00 A.M.	11.2	1.9	20.7			
3:00 A.M.	10.1	.9	20.2			
4:00 A.M.	8.9	1.3	20.1			
5:00 A.M.	9.9	.8	20.5			
6:00 A.M.	12.2	2.0	20.6			
7:00 A.M.	11.9	1.9	20.1			
8:00 A.M.	11.3	2.1	22.6			
9:00 A.M.	5.9	.5	19			
10:00 A.M.	5.6	5.6	18.1			
11:00A.M.	5.1	1.2	17.8			
12:00 P.M.	9.1	2	19.7			
1:00 P.M.	5.5	1	18.3			
2:00 P.M.	5.3	.7	19.2			
3:00 P.M.	7.8	.06	19.2			
4:00 P.M.	7.3	1.4	19.5			
5:00 P.M.	8.3	.4	18.7			
6:00 P.M.	5.2	.9	19.9			
7:00 P.M.	5.0	.9	20.1			
8:00 P.M.	6.0	1.1	19.6			
9:00 P.M.	5.5	1.5	19.3			
10:00 P.M.	5.3	.7	20.2			
11:00 P.M.	5.1	.9	19.7			

COLVILLE INDIAN POWER & VENEER
POWERHOUSE

DATE 7/1/09	BOILER #1 7497764 SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	O2 percent	BOILER #2 7509814 SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	O2 percent
12:00 A.M.	11.9	2.8	19.0	7.7	2.0	20.0
1:00 A.M.	10.2	1.4	19.7	11.4	1.8	20.0
2:00 A.M.	12.0	2.4	19.8	12.2	2.8	19.9
3:00 A.M.	7.6	1.7	19.9	11.9	2.0	19.8
4:00 A.M.	12.2	3.0	20.4	11.5	2.9	19.9
5:00 A.M.	8.4	1.4	19.1	12.1	2.7	20.2
6:00 A.M.	6.3	.1	19.4	11.9	2.3	20.5
7:00 A.M.	12.7	2.5	19.8	7.8	1.0	20.9
8:00 A.M.	8.8	1.4	19.0	11.7	2.4	20.2
9:00 A.M.	9.9	2.0	19.2	9.5	1.8	18.6
10:00 A.M.	10.7	2.6	18.8	5.8	1.2	18
11:00A.M.	8.1	1.2	19.0	11	1.5	18.7
12:00 P.M.	11.3	2.1	20.0	6.3	1.4	18.5
1:00 P.M.	12.0	2.6	19.7	5.2	.8	18
2:00 P.M.	8.4	2.0	19.7	7.5	.8	18
3:00 P.M.	11.2	1.5	20.0	5.4	.5	17.5
4:00 P.M.	10.7	1.5	18.8	5.6	1.0	17.1
5:00 P.M.	8.4	1.6	18.7	8.3	2.3	18.1
6:00 P.M.	8.7	1.7	18.4	5.4	1.1	18.1
7:00 P.M.	6.3	1.4	16.9	5.6	1.0	18.4
8:00 P.M.	10.4	2.3	17.2	7.1	1.5	17.2
9:00 P.M.	7.3	1.2	17.5	7.2	1.1	17.1
10:00 P.M.	11.1	3.0	18.7	10.7	2.1	17.8
11:00 P.M.	9.1	1.5	16.3	6.6	.8	17.6

COLVILLE INDIAN POWER & VENEER
POWERHOUSE

BOILER #1
7485858

BOILER

DATE 6/30/09	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	O^2 percent	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	O^2 percent
12:00 A.M.	6.5	1.5	19.7			
1:00 A.M.	6.8	1.8	19.3			
2:00 A.M.	9.5	2.1	20.1			
3:00 A.M.	10.5	1.5	19.8			
4:00 A.M.	11.1	1.8	20.2			
5:00 A.M.	7.5	1.2	19.6			
6:00 A.M.	12.4	1.9	19.8			
7:00 A.M.	9.2	2.1	19.9			
8:00 A.M.	9.9	2.4	19.3			
9:00 A.M.	10.0	1.8	18.3			
10:00 A.M.	7.6	.7	18.0			
11:00A.M.	7.4	2.1	18.9			
12:00 P.M.	12.4	1.7	19.0			
1:00 P.M.	8.0	2.5	19.1			
2:00 P.M.	12.1	1.4	19.2			
3:00 P.M.	8.3	1.4	19.3			
4:00 P.M.	9.2	2.2	18.6			
5:00 P.M.	7.1	1.5	18.8			
6:00 P.M.	7.0	1.4	19.0			
7:00 P.M.	9.7	1.4	18.2			
8:00 P.M.	7.0	1.7	17.9			
9:00 P.M.	7.5	1.0	17.6			
10:00 P.M.	8.9	1.6	15.8			
11:00 P.M.	7.8	1.1	17.5			

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

	BOILER #1 74105301			BOILER #2 74307741		
DATE 6/23/09				6/24/09		
[illegible]	6.7	1.4	18.2	12.2	3.3	19.3
[illegible]	12.2	2.8	20.0	12.2	2.7	18.9
[illegible]	12.1	3.1	19.0	12.0	2.3	18.7
3:00 A.M.	9.5	1.8	19.8	11.7	2.8	18.1
4:00 A.M.	7.6	1.5	19.1	10.4	2.7	19.1
5:00 A.M.	12.6	2.6	19.9	10.0	1.9	19.6
6:00 A.M.	9.7	2.5	20.0	11.5	2.8	19.7
7:00 A.M.	9.1	1.8	19.0	10.4	1.5	19.1
8:00 A.M.	12.1	3.5	18.8	10.9	2.7	19.9
9:00 A.M.	7.9	1.5	17.2	11.5	2.4	20.0
10:00 A.M.	10.9	1.7	17.7	10.9	2.7	19.7
11:00 A.M.	10.3	2.3	17.7	11.1	2.1	19.9
12:00 P.M.	10.7	2.1	17.9	10.3	1.9	19.2
1:00 P.M.	11.1	2.2	18.4	7.9	1.7	19.0
2:00 P.M.	12.7	2.5	18.7	6.9	1.1	18.8
3:00 P.M.	10.0	1.7	17.8	11.2	2.2	18.9
4:00 P.M.	9.8	2.0	17.6	11.5	2.3	17.1
5:00 P.M.	10.7	2.9	17.8	10.9	2.3	17.6
6:00 P.M.	8.0	1.9	17.1	7.5	1.4	18.9
7:00 P.M.	8.4	1.6	17.4	8.1	2.0	17.9
8:00 P.M.	8.0	1.2	16.8	9.4	2.3	18.7
9:00 P.M.	8.1	1.2	17.5	9.1	2.5	18.6
10:00 P.M.				8.0	1.5	18.8
11:00 P.M.	12.1	2.5	17.2	9.2	1.8	18.6

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

	BOILER #1 7328447			BOILER #2 7367129		
DATE 6/21/09				6/22/09		
12:00 A.M.	13.12	Down		9.1	1.8	20.3
1:00 A.M.				9.3	2.0	21.2
2:00 A.M.				11.5	3.5	19.0
3:00 A.M.				12.0	3.1	19.4
4:00 A.M.				10.1	3.5	19.6
5:00 A.M.				12.2	3.2	19.7
6:00 A.M.				9.0	2.5	19.5
7:00 A.M.				9.7	1.9	19.5
8:00 A.M.				11.7	4.1	19.9
9:00 A.M.				10.9	1.6	18.0
10:00 A.M.				10.7	1.9	18.7
11:00A.M.				12.4	3.1	18.2
12:00 P.M.				9.4	2.3	18.5
1:00 P.M.				8.3	1.4	18.9
2:00 P.M.				8.3	1.0	18.7
3:00 P.M.				12.5	3.1	18.5
4:00 P.M.				10.0	2.1	17.3
5:00 P.M.				10.3	2.2	17.1
6:00 P.M.				10.8	2.7	17.0
7:00 P.M.				9.6	1.9	17.2
8:00 P.M.				6.7	1.11	16.6
9:00 P.M.				8.7	1.7	16.5
10:00 P.M.	6.1	0.9	19.4	9.4	2.0	16.4
11:00 P.M.	8.8	1.5	19.3	11.0	2.3	18.1

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

BOILER #1 7276233 BOILER #2 7290632

DATE 6/19/09				6/18/09		
12:00 A.M.	7.5	1.4	17.0			
1:00 A.M.	8.4	1.7	17.9			
2:00 A.M.	12.6	2.4	18.2			
3:00 A.M.	8.4	1.8	18.1			
4:00 A.M.	12.5	2.5	18.9			
5:00 A.M.	8.8	1.2	19.0			
6:00 A.M.						
7:00 A.M.	13.1	3.0	19.1			
8:00 A.M.	12.7	3.0	17.1			
9:00 A.M.	11.7	2.7	17.3			
10:00 A.M.	9.9	2.1	16.9			
11:00A.M.	7.9	1.9	16.0			
12:00 P.M.	8.1	2.1	16.7			
1:00 P.M.	8.0	1.9	17.0			
2:00 P.M.	9.6	1.8	17.1			
3:00 P.M.	10.0	2.6	16.7			
4:00 P.M.	6.4	1.7	18.3			
5:00 P.M.	11.7	2.4	18.2			
6:00 P.M.	11.7	3.0	19.0			
7:00 P.M.	10.4	2.7	19.0			
8:00 P.M.	11.2	2.7	19.4			
9:00 P.M.	11.6	2.1	17.2			
10:00 P.M.	9.3	2.1	19.1			
11:00 P.M.	8.9	1.3	18.6			

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

	BOILER #1			BOILER #2		
DATE 6-17-09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6-18-09	[illegible]	[illegible]
12:00 A.M.	6.9	1.4	17.5	10.6	2.4	17.5
1:00 A.M.	10.4	2.6	18.2	7.3	1.0	15.9
2:00 A.M.	10.3	2.1	18.1	8.2	1.9	16.9
3:00 A.M.	11.0	2.6	18.0	6.4	1.5	17.3
4:00 A.M.	11.8	2.7	17.1	11.3	2.2	17.5
5:00 A.M.	10.0	1.8	17.7	10.6	1.7	18.8
6:00 A.M.	9.8	2.2	18.1	12.0	2.8	18.6
7:00 A.M.	8.1	1.3	18.7	8.0	1.9	18.0
8:00 A.M.	10.5	2.1	18.2	6.8	1.2	16.9
9:00 A.M.	11.4	2.6	18.6	7.3	1.3	17.7
10:00 A.M.	7.7	1.7	16.1	8.5	1.4	17.8
11:00A.M.	7.0	0.8	18.9	6.7	1.1	17.1
12:00 P.M.	12.4	2.5	19.8	5.9	1.2	16.8
1:00 P.M.	11.9	2.5	18.5	7.0	1.1	16.2
2:00 P.M.	11.1	2.1	18.8	6.3	1.0	16.3
3:00 P.M.	11.7	3.0	19.1	7.9	1.3	17.0
4:00 P.M.	8.1	1.4	18.5	9.2	1.6	17.1
5:00 P.M.	7.9	1.8	17.2	11.7	2.0	17.3
6:00 P.M.	9.1	1.6	17.3	6.6	1.2	16.8
7:00 P.M.	8.2	1.5	17.6	11.7	2.6	18.0
8:00 P.M.	9.6	1.5	17.3	8.5	2.0	17.5
9:00 P.M.	9.0	1.7	18.2	9.2	2.1	17.1
10:00 P.M.	6.4	1.1	16.1	10.5	1.5	16.6
11:00 P.M.	6.8	1.0	16.3	9.3	2.0	17.1

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

	BOILER #1 7223316			BOILER #2 7235976		
DATE 6/15/09				6/16/09		
12:00 A.M.	10.3	2.1	20.7	11.7	2.9	16.3
1:00 A.M.	11.0	2.3	19.2	9.9	2.2	17.1
2:00 A.M.	11.4	2.3	18.5	11.5	2.8	18.8
3:00 A.M.	10.5	2.2	19.5	7.7	1.5	16.8
4:00 A.M.	10.7	2.3	19.4	10.7	2.2	17.2
5:00 A.M.	10.9	2.3	18.9	8.1	1.4	17.9
6:00 A.M.	9.4	2.0	18.3	11.1	2.6	18.5
7:00 A.M.	8.6	2.1	17.7	11.3	2.2	18.0
8:00 A.M.	7.9	1.6	16.2	11.9	2.6	18.1
9:00 A.M.	7.3	1.5	16.1	12.0	2.9	17.9
10:00 A.M.	9.7	2.0	18.0	10.7	1.9	17.1
11:00A.M.	11.1	2.6	18.1	7.1	1.2	16.5
12:00 P.M.	6.3	1.0	18	7.2	1.9	16.3
1:00 P.M.	BLR Down			7.1	1.7	16.6
2:00 P.M.				7.0	1.2	15.9
3:00 P.M.	8.0	1.6	18.6	8.4	1.8	17.6
4:00 P.M.	10.7	2.8	17.9	7.4	1.2	18.5
5:00 P.M.	6.5	1.1	17.2	10.5	2.3	18.5
6:00 P.M.	7.4	1.4	17.3	10.6	2.4	17.9
7:00 P.M.	7.7	1.3	17.3	8.8	1.5	18.5
8:00 P.M.	8.9	1.7	18.4	7.0	1.4	18.1
9:00 P.M.	8.0	1.5	18.5	9.7	2.0	17.3
10:00 P.M.	9.8	2.2	18.6	12.4	3.0	16.1
11:00 P.M.	7.8	1.6	18.3	7.6	1.4	16.5

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

BOILER #1 7214527 BOILER #2 2118611

DATE	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
6/13/09				6/14/09		
[illegible]	BLR	Down		BLR	Down	
[illegible]						
[illegible]						
3:00 A.M.						
4:00 A.M.						
5:00 A.M.						
6:00 A.M.						
7:00 A.M.						
8:00 A.M.						
9:00 A.M.						
10:00 A.M.						
11:00A.M.						
12:00 P.M.						
1:00 P.M.						
2:00 P.M.						
3:00 P.M.						
4:00 P.M.						
5:00 P.M.						
6:00 P.M.						
7:00 P.M.						
8:00 P.M.						
9:00 P.M.						
10:00 P.M.						
11:00 P.M.						

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

BOILER #1 7187584 BOILER #2 7201590

DATE 6/11/09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6/12/09	[illegible]	[illegible]
[illegible]	11.8	3.4	17.4	12.4	3.7	18.9
[illegible]	11.4	2.8	[illegible]	9.4	1.9	14.0
[illegible]	10.5	2.3	17.6	12.4	3.1	17.4
3:00 A.M.	8.7	2.0	16.4	11.4	2.7	17.7
4:00 A.M.	8.7	1.7	17.3	10.4	2.7	16.8
5:00 A.M.	8.8	1.8	[illegible]	10.6	2.1	[illegible]
6:00 A.M.	10.0	2.0	[illegible]	9.4	1.8	17.6
7:00 A.M.	7.9	1.6	17.9	8.7	1.6	17.2
8:00 A.M.	9.3	1.9	16.8	10.9	2.7	17.8
9:00 A.M.	9.5	1.6	17.8	10.9	2.6	18.0
10:00 A.M.	7.0	1.0	17.5	9.8	2.0	18.5
11:00A.M.	6.8	1.1	17.7	9.3	1.7	18.7
12:00 P.M.	9.2	1.3	17.1	9.3	1.4	18.5
1:00 P.M.	8.8	1.7	18.2	9.4	2.0	17.9
2:00 P.M.	7.1	1.8	16.0	7.8	1.6	18.2
3:00 P.M.	11.2	3.0	17.7	10.7	2.3	17.3
4:00 P.M.	9.4	1.9	17.5	8.5	1.7	18.1
5:00 P.M.	11.9	2.6	18.3	8.3	1.5	18.2
6:00 P.M.	10.2	2.2	17.4	11.8	2.9	18.4
7:00 P.M.	7.7	1.3	17.1	7.5	1.3	18.6
8:00 P.M.	11.7	3.0	16.8	8.1	1.6	18.4
9:00 P.M.	9.1	1.9	17.2	7.0	1.1	18.6
10:00 P.M.	9.5	2.0	17.2	8.2	1.6	17.8
11:00 P.M.	9.2	1.9	17.7	10.9	2.5	19.6

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

	BOILER #1			BOILER #2		
6-9-09				6-10-09		
[illegible]	10.1	1.5	15.0	10.0	2.6	17.7
[illegible]	12.1	2.2	17.2	11.5	3.1	17.6
[illegible]	12.1	1.6	17.0	12.6	3.3	17.6
3:00 A.M.	11.4	3.1	16.8	8.3	2.1	18.4
4:00 A.M.	11.1	1.8	17.0	7.6	1.6	17.9
5:00 A.M.	9.0	2.1	17.0	11.8	2.9	16.9
6:00 A.M.	10.6	3.3	17.4	12.3	3.1	17.7
7:00 A.M.	9.5	2.9	16.8	11.3	2.6	17.9
8:00 A.M.	11.2	3.0	17.2	8.9	1.9	17.7
9:00 A.M.	6.4	1.4	15.8	9.2	2.1	17.6
10:00 A.M.	8.3	1.9	16.6	7.8	1.4	17.1
11:00 A.M.	8.7	2.1	17.1	8.9	1.3	17.3
12:00 P.M.	9.1	1.7	16.3	6.4	1.6	17.2
1:00 P.M.	9.4	1.3	16.6	6.3	0.9	17.1
2:00 P.M.	10.1	1.8	16.1	6.5	1.2	16.9
3:00 P.M.	11.9	3.1	17.3	7.1	1.4	16.9
4:00 P.M.	11.2	2.9	17.3	9.1	2.2	17.3
5:00 P.M.	7.9	1.6	16.6	9.6	1.6	16.9
6:00 P.M.	9.5	2.3	16.4	9.5	1.8	16.9
7:00 P.M.	7.9	1.3	15.6	7.3	1.9	16.5
8:00 P.M.	11.8	3.6	17.6	7.0	1.6	16.2
9:00 P.M.	9.3	2.1	16.8	8.1	1.6	17.4
10:00 P.M.	8.9	1.9	16.8	10.9	3.0	17.3
11:00 P.M.	9.2	2.0	16.8	11.7	2.5	16.4

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

	BOILER #1			BOILER #2		
DATE 6-7-09	SCRUBBER PRESSURE [illegible]	MULTICLONE PRESSURE [illegible]	[illegible]	SCRUBBER PRESSURE [illegible] 6-8-09	MULTICLONE PRESSURE [illegible]	[illegible]
12:00 A.M.	BLR	Down		0.7	2.3	18.2
1:00 A.M.				0.3	1.8	18.7
2:00 A.M.				-0.1	2.2	18.7
3:00 A.M.				-0.2	1.5	18.6
4:00 A.M.				-0.2	2.7	18.2
5:00 A.M.				-0.2	1.6	18.2
6:00 A.M.				-0.2	1.8	18.2
7:00 A.M.				0.2	3.1	18.0
8:00 A.M.				0.6	1.3	16.5
9:00 A.M.				1.2	1.2	16.5
10:00 A.M.				1.0	1.3	16.1
11:00A.M.				1.7	1.7	16.2
12:00 P.M.				7.5	1.4	16.5
1:00 P.M.				7.7	1.7	16.4
2:00 P.M.				8.1	1.4	16.0
3:00 P.M.				8.7	1.9	15.9
4:00 P.M.				9.2	1.8	16.2
5:00 P.M.				7.2	1.0	16.1
6:00 P.M.				6.2	1.4	15.8
7:00 P.M.				1.0	2.4	16.1
8:00 P.M.				6.2	0.9	16.5
9:00 P.M.				9.8	2.1	18.1
10:00 P.M.				9.5	1.9	16.8
11:00 P.M.	.8	1.2	18.5	10.7	2.2	16.6

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

BOILER #1 7123 846 | BOILER #2 7136441

DATE 6/6/09	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	2" DEPOSIT	SCRUBBER PRESSURE DROP 6/6/09	MULTICONE PRESSURE DROP	2" DEPOSIT
12:00 A.M.	-.2	3.4	17.3	-.2	.8	18.1
1:00 A.M.	-.2	2.0	17.0	-.2	.9	18.0
2:00 A.M.	-.2	1.7	17.9	BLR Down		
3:00 A.M.	-.2	3.0	16.7			
4:00 A.M.	.1	1.6	16.7			
5:00 A.M.	-.1	3.8	16.5			
6:00 A.M.	-.2	1.5	16.8			
7:00 A.M.	0.3	2.6	17.4			
8:00 A.M.	.9	.5	16.5			
9:00 A.M.	1.0	1.7	16.9			
10:00 A.M.	0.6	1.3	17.1			
11:00A.M.	0.3	1.9	16.6			
12:00 P.M.	1.0	2.1	16.3			
1:00 P.M.	1.1	1.9	15.7			
2:00 P.M.	0.2	0.8	16.1			
3:00 P.M.	-.01	1.2	17.3			
4:00 P.M.	-.02	1.4	16.0			
5:00 P.M.	-.02	1.5	15.5			
6:00 P.M.	-.01	1.4	16.7			
7:00 P.M.	~~[illegible]~~ .06	2.6	16.9			
8:00 P.M.	-.02	1.4	16.7			
9:00 P.M.	.08	1.9	16.6			
10:00 P.M.	-.02	0.9	17.0			
11:00 P.M.	.4	1.4	17.9			

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

	BOILER #1 7095816			BOILER #2 7109687		
DATE 6/3/09	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	% OPACITY	SCRUBBER PRESSURE DROP 6/4/09	MULTICONE PRESSURE DROP	% OPACITY
12:00 A.M.	-.2	2.5	17.1	-.2	3.4	16.6
1:00 A.M.	.2	3.2	16.1	-.2	2.7	17.3
2:00 A.M.	-.2	2.6	16.6	-.2	2.7	17.3
3:00 A.M.	-.2	1.8	17.7	-.2	2.4	16.7
4:00 A.M.	-.2	2.2	17.8	-.2	2.0	17.0
5:00 A.M.	-.2	1.3	17.9	-.2	2.9	17.4
6:00 A.M.	-.2	2.2	17.8	-.2	3.5	16.9
7:00 A.M.	0.3	1.4	17.3	0.6	1.7	16.7
8:00 A.M.	0.5	2.1	16.9	0.8	1.7	16.7
9:00 A.M.	1.0	3.0	17.5	0.9	2.0	16.6
10:00 A.M.	1.1	1.6	17.8	0.8	1.1	16.0
11:00A.M.	1.2	2.5	17.5	0.8	1.3	16.2
12:00 P.M.	0.9	1.9	17.8	0.8	2.1	16.9
1:00 P.M.	0.8	1.0	17.9	0.9	1.9	17.1
2:00 P.M.	1.3	1.9	17.4	1.0	1.3	16.5
3:00 P.M.	-.02	2.4	18.1	1.3	0.8	16.7
4:00 P.M.	.05	3.9	18.1	-.02	1.2	16.8
5:00 P.M.	-.02	1.6	17.8	0.6	2.0	16.7
6:00 P.M.	.02	1.0	17.1	1.0	1.3	15.5
7:00 P.M.	0.0	1.7	16.9	-.02	1.2	16.1
8:00 P.M.	-.02	1.2	16.6	-.02	1.6	16.7
9:00 P.M.	-.02	1.3	16.9	-.02	1.4	16.8
10:00 P.M.	-.02	2.0	16.6	-.02	1.5	15.7
11:00 P.M.	-.2	1.8	16.2	-.2	1.7	17.2

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

BOILER #1 7068745 BOILER #2 7081804

DATE 6/1/09	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	[illegible]	SCRUBBER PRESSURE DROP 6/2/09	MULTICONE PRESSURE DROP	[illegible]
12:00 A.M.	-.2	3.0	18.6	0.0	2.5	18.1
1:00 A.M.	-.2	1.3	19.3	-.2	2.9	18.0
2:00 A.M.	-.2	2.1	19.1	-.2	1.9	17.9
3:00 A.M.	-.2	1.7	19.9	-.2	1.7	17.9
4:00 A.M.	-.2	2.1	19.6	-.2	1.9	18.3
5:00 A.M.	-.2	1.9	19.6	-.2	1.7	17.2
6:00 A.M.	-.2	2.3	19.9	-.1	1.9	16.0
7:00 A.M.	0.1	1.4	19.0	-.2	2.0	18.0
8:00 A.M.	0.5	1.4	17.4	-.2	1.6	17.6
9:00 A.M.	0.6	1.9	17.9	1.2	1.5	16.9
10:00 A.M.	0.3	1.8	17.4	0.8	1.3	16.5
11:00A.M.	1.0	1.8	17.3	-.2	2.0	17.1
12:00 P.M.	1.1	1.0	16.1	-.2	2.5	17.8
1:00 P.M.	0.7	1.3	16.0	0.2	2.8	17.6
2:00 P.M.	0.9	1.1	15.0	.08	2.1	17.0
3:00 P.M.	0.9	1.1	15.3	1.2	1.3	17.4
4:00 P.M.	0.1	3.3	16.9	1.1	2.1	17.1
5:00 P.M.	-.2	2.1	17.1	1.0	2.3	17.0
6:00 P.M.	-.2	1.8	17.1	0.6	2.5	16.8
7:00 P.M.	-.2	2.3	17.6	0.5	1.8	16.6
8:00 P.M.	-.2	1.0	16.3	-.02	1.0	17.0
9:00 P.M.	-.2	1.8	17.1	-.02	2.3	16.9
10:00 P.M.	-.2	1.4	17.3	-.02	1.4	16.7
11:00 P.M.	-.2	3.0	17.5	-.2	1.6	17.1

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

1 7063341

	BOILER #1			BOILER #2		
DATE 5-30-09	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICLONE PRESSURE DROP	% OPACITY	SCRUBBER PRESSURE DROP 5-31-09	MULTICLONE PRESSURE DROP	% OPACITY
12:00 A.M.	1.4	1.0	213	BLR	Down	
1:00 A.M.	BLR	Down				
2:00 A.M.						
3:00 A.M.						
4:00 A.M.						
5:00 A.M.						
6:00 A.M.						
7:00 A.M.						
8:00 A.M.						
9:00 A.M.						
10:00 A.M.						
11:00A.M.						
12:00 P.M.						
1:00 P.M.						
2:00 P.M.						
3:00 P.M.						
4:00 P.M.						
5:00 P.M.						
6:00 P.M.						
7:00 P.M.						
8:00 P.M.						
9:00 P.M.				-.2	2.3	18.4
10:00 P.M.				-.2	1.4	15.6
11:00 P.M.				.2	2.4	18.3

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

	BOILER #1 079057			BOILER #2		
DATE 5/10/09	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	O² percent	SCRUBBER PRESSURE DROP 5-11-09	MULTICONE PRESSURE DROP	O² percent
12:00 A.M	.9	.9	16.5	-0.1	3.8	15.6
1:00 A.M.	-.2	1.7	16.5	-0.2	1.6	14.2
2:00 A.M.	-.2	2.3	16.4	-0.2	1.3	14.5
3:00 A.M.	-.2	1.6	15.8	0.7	2.1	14.4
4:00 A.M.	-.2	2.4	16.2	0.1	2.4	14.0
5:00 A.M.	-.2	2.0	16.2	-0.2	1.9	14.9
6:00 A.M.	-.2	1.6	15.9	-0.2	2.3	15.3
7:00 A.M.	-0.2	1.7	16.3	-0.2	0.8	14.1
8:00 A.M.	0.8	1.3	16.1	-0.2	1.1	14.9
9:00 A.M.	0.8	1.7	15.5	.9	1.4	14.1
10:00 A.M.	0.8	1.6	14.3	0.1	1.5	14.2
11:00A.M.	0.7	2.1	14.7	-0.2	1.7	13.9
12:00 P.M.	1.0	2.2	14.4	-0.2	1.6	14.1
1:00 P.M.	0.9	1.7	14.7	0.8	1.6	14.3
2:00 P.M.	-0.2	1.4	14.9	0.9	1.4	14.1
3:00 P.M.	1.0	1.3	14.3	-0.2	1.6	12.1
4:00 P.M.	1.6	3.8	15.1	-0.2	3.1	13.8
5:00 P.M.	-0.2	2.1	15.3	-0.1	2.3	12.7
6:00 P.M.	-0.2	2.6	14.9	-0.2	2.4	13.1
7:00 P.M.	-0.2	1.7	14.2	-0.2	1.7	12.7
8:00 P.M.	-0.2	1.2	14.7	-0.2	1.5	12.6
9:00 P.M.	-0.2	0.7	13.5	0.2	1.0	13.3
10:00 P.M.	-0.2	1.1	14.3	-0.2	1.4	12.7
11:00 P.M.	-0.2	1.5	14.6	-.2	1.0	12.2

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

	BOILER #1 6767017			BOILER #2 6782081		
DATE 5/8/04	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	O² percent	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	O² percent
12:00 A.M.	-.2	4.4	16.2	-.2	4.4	15.3
1:00 A.M.	-.2	3.2	13.4	-.2	2.2	14.7
2:00 A.M.	-.2	3.5	14.5	-.2	2.0	15.9
3:00 A.M.	-.2	2.4	15.5	-.2	2.5	14.6
4:00 A.M.	-.2	3.5	14.5	-.2	3.6	14.5
5:00 A.M.	-.2	2.0	15.5	-.2	3.2	14.5
6:00 A.M.	-.2	2.0	13.7	-.2	1.0	22.5
7:00 A.M.	-0.2	2.4	14	.08	2.3	19.4
8:00 A.M.	1.1	4.2	13.0			
9:00 A.M.	0.9	1.7	13.9			
10:00 A.M.	0.3	1.9	13.1			
11:00A.M.	0.7	2.3	14.6			
12:00 P.M.	0.9	3.3	14.3			
1:00 P.M.	-0.2	2.1	14.2			
2:00 P.M.	0.9	1.4	13.9			
3:00 P.M.	-0.2	1.3	14.1			
4:00 P.M.	-0.2	2.3	13.9			
5:00 P.M.	0.1	2.4	14.4			
6:00 P.M.	0.3	2.6	14.6			
7:00 P.M.	-.2	1.4	13.9			
8:00 P.M.	-.2	1.7	14.1	.08	2.3	19.4
9:00 P.M.	-.2	1.4	14.4	.02	1.4	15.6
10:00 P.M.	-.2	2.2	14.6	-.2	2.1	15.1
11:00 P.M.	-.2	1.4	15.7	-.1	1.4	15.7

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

BOILER #1 6-1 8 8 6 0 9 5/7/09 **BOILER #2** 6 2 5 8 6 0 9

DATE 5/6/09	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	O^2 percent	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	O^2 percent
12:00 A.M.	-.2	3.3	16.0	0.0	3.6	13.4
1:00 A.M.	-.2	2.2	17.2	0.1	1.9	13.2
2:00 A.M.	-.2	2.0	15.3	-.1	2.3	13.2
3:00 A.M.	-.2	2.1	15.0	-.2	1.3	13.8
4:00 A.M.	-.2	1.8	15.1	-.2	1.9	12.7
5:00 A.M.	-.2	1.9	15.1	-.2	3.1	12.4
6:00 A.M.	-.2	1.9	15.0	-.1	1.7	13.3
7:00 A.M.	.6	2.2	14.8	0.1	2.0	13.2
8:00 A.M.	.4	4.1	14.1	0.6	3.1	15.0
9:00 A.M.	0.0	1.6	14.0	-0.2	1.5	13.7
10:00 A.M.	1.0	3.3	15.4	0.7	2.1	13.3
11:00A.M.	-.2	2.1	13.7	0.7	3.3	13.5
12:00 P.M.	-.2	1.9	14.3	0.9	3.6	13.7
1:00 P.M.	-.2	1.7	14.1	0.4	1.7	13.2
2:00 P.M.	.7	2.4	14.2	0.5	1.8	13.4
3:00 P.M.	-.2	1.9	15.5	0.1	2.0	13.3
4:00 P.M.	-.2	4.8	13.9	0.7	4.1	15.6
5:00 P.M.	-.2	3.3	14.2	0.9	4.0	15.3
6:00 P.M.	1.0	3.0	13.5	-0.2	1.6	13.9
7:00 P.M.	0.3	2.7	13.4	-.2	1.[illegible]	13.[illegible]
8:00 P.M.	-.2	3.0	13.7	[illegible]	1.1	13.4
9:00 P.M.	0.3	2.5	14.2	-.2	1.2	13.5
10:00 P.M.	0.4	3.0	14.1	-.2	1.2	14.5
11:00 P.M.	-.2	2.7	13.8	-.2	1.4	[illegible]

6

COLVILLE INDIAN POWER
POWERHOUSE

6758609 **BOILER #1** 5/5/09 6758609 #1 **BOILER #2**

DATE 5/4/09	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	O² percent	SCRUBBER PRESSURE DROP	MULTICONE PRESSURE DROP	O² percent
12:00 A.M.	-.2	4.6	16.2	.8	5.1	15.8
1:00 A.M.	-.2	3.5	17.0	.6	2.1	14.8
2:00 A.M.	-.2	3.8	15.7	.4	1.6	15.3
3:00 A.M.	-.2	3.4	15.6	.3	1.6	15.7
4:00 A.M.	-.2	3.5	15.5	.6	1.6	15.4
5:00 A.M.	-.2	2.6	15.6	.2	1.3	15.8
6:00 A.M.	.2	4.1	15.1	.7	1.5	15.4
7:00 A.M.	-.02	2.1	15.6	-.2	2.8	15.2
8:00 A.M.	-.02	4.1	16.1	.7	4.4	15.2
9:00 A.M.	0.8	3.9	17.2	-.2	2.8	14.6
10:00 A.M.	0.3	2.3	15.6	.6	2.1	16.0
11:OOA.M.	1.0	3.1	15.3	-.2	1.6	15.5
12:00 P.M.	0.4	1.4	13.8	.4	2.4	14.7
1:00 P.M.	0.5	3.2	14.3	.1	1.8	14.4
2:00 P.M.	0.9	3.9	14.7	-.2	2.3	14.4
3:00 P.M.	.4	3.0	14.9	.1	2.2	14.3
4:00 P.M.	1.0	4.6	15.3	-.2	2.8	16.6
5:00 P.M.	-.2	3.1	14.8	-.2	1.1	14.7
6:00 P.M.	-.2	2.5	14.6	-.2	2.9	14.5
7:00 P.M.	-.2	2.5	14.2	-.2	2.1	14.8
8:00 P.M.	-.2	2.0	14.8	-.2	1.5	15.0
9:00 P.M.	-.2	1.6	15.2	-.2	1.1	15.2
10:00 P.M.	.2	2.4	15.5	-.2	1.7	14.6
11:00 P.M.	.6	1.4	15.2	-.2	1.7	14.7