Trend data for Total Recoverable Mercury
Burlington Water Pollution Control POTW

Data: June 1, 2009 – May 30, 2014
Effluent Data

Sample Date	Results	
06/01/2009	0.14	ng/L
08/26/2009	1.6	ng/L
10/15/2009	2.6	ng/L
03/16/2010	0.89	ng/L
06/29/2010	1	ng/L
08/03/2010	0.21	ng/L
10/05/2010	1.5	ng/L
03/08/2011	1.2	ng/L
05/03/2011	0.94	ng/L
07/19/2011	1	ng/L
10/11/2011	1.4	ng/L
02/28/2012	1.9	ng/L
04/24/2012	0.62	ng/L
08/08/2012	0.88	ng/L
10/03/2012	1.7	ng/L
02/06/2013	1.5	ng/L
05/15/2013	1.2	ng/L
08/20/2013	1.7	ng/L
10/29/2013	1.9	ng/L
02/04/2014	1.6	ng/L
05/13/2014	1.9	ng/L



*Water Quality-based effluent limit = 1.3 ng/L

Trend data for Total Recoverable Mercury
Burlington Water Pollution Control POTW

Data: June 1, 2009 – May 30, 2014
Influent Data

Sample Date	Results	
06/01/2009	80	ng/L
08/26/2009	44	ng/L
10/15/2009	20	ng/L
03/16/2010	130	ng/L
06/29/2010	45	ng/L
08/03/2010	83	ng/L
10/05/2010	110	ng/L
03/08/2011	53	ng/L
05/04/2011	27	ng/L
07/19/2011	61	ng/L
10/11/2011	6.9	ng/L
02/28/2012	84	ng/L
04/25/2012	48	ng/L
08/08/2012	240	ng/L
10/03/2012	300	ng/L
02/05/2013	110	ng/L
05/14/2013	34	ng/L
08/19/2013	53	ng/L
10/29/2013	120	ng/L
02/04/2014	44	ng/L
05/13/2014	140	ng/L