AQD#76

METHOD 2						STK TEM
DATE	8/29/00		" IN	PT. #	DELTA P	(F)
SOURCE: EXPAN. CRSHR	STACK		PT. #1	E	0.64	91.8
RUN #	1		PT. #2	E	0.72	91.8
MANOMETER OPER		DAP	PT. #3	E	0.64	91.8
PROBE OPERATOR		TAB	PT. #4	E	0.76	91.8
DIAMETER STK (ft)		4.40	PT. #5	E	0.70	91.8
PROBE ID		STD.	PT. #6	E	0.58	91.8
Cp FACTOR		0.84				
TIME		14:30	PT. #1	B	0.46	91.8
PRESS (BAR)		24.08	PT. #2	B	0.54	91.8
PRESS (STATIC)		0.38	PT. #3	B	0.60	91.8
PRESS (absolute)		24.11	PT. #4	B	0.76	91.8
AREA STK (FT2)		15.21	PT. #5	B	0.74	91.8
MOLEC WT, ASSUMED		28.83	PT. #6	B	0.56	91.8
% H2O, ASSUMED		0.05				
STACK VELOCITY						
V = (ft/sec)		51.12		AVG	0.64	91.8
STACK VOLUME				AVG (deg R)		551.8
	ACFM =	46635		TOTAL		
	SCFM=	36092				
	DSCFM=	36073				

SOLVAY2016_1.4_000008