SAMPLE_NAME	SAMPLE #	COLLECTDATE	TIME	RECEIVE_DATE	MEASUREDDATE	TIME	PARAMETER	RESULT
Building 4455	AD27220	10/4/2016	1:10:00 PM	10/05/2016	10/5/2016	11:43:00 AM	Escherichia coli	A
Building 4455	AD27220	10/4/2016	1:10:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	1:10:00 PM	Free Residual Chlorine	0.02
Building 4455	AD27220	10/4/2016	1:10:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	1:10:00 PM	pH	7.74
Building 4455	AD27220	10/4/2016	1:10:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	1:10:00 PM	Specific Conductance	456
Building 4455	AD27220	10/4/2016	1:10:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	1:10:00 PM	Temperature	25.3
Building 4455	AD27220	10/4/2016	1:10:00 PM	10/05/2016	10/5/2016	11:43:00 AM	Thiosulfate	P
Building 4455	AD27220	10/4/2016	1:10:00 PM	10/05/2016	10/5/2016	11:43:00 AM	Total Coliforms	A
Building 4455	AD27220	10/4/2016	1:10:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	1:10:00 PM	Total Residual Chlorine	0.32
Building 4455	AD29393	10/20/2016	3:11:00 PM	10/21/2016	10/21/2016	8:45:00 AM	Escherichia coli	A
Building 4455	AD29393	10/20/2016	3:11:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	3:11:00 PM	Free Residual Chlorine	0.02
Building 4455	AD29393	10/20/2016	3:11:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	3:11:00 PM	pH	7.67
Building 4455	AD29393	10/20/2016	3:11:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	3:11:00 PM	Specific Conductance	439
Building 4455	AD29393	10/20/2016	3:11:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	3:11:00 PM	Temperature	23.5
Building 4455	AD29393	10/20/2016	3:11:00 PM	10/21/2016	10/21/2016	8:45:00 AM	Thiosulfate	P
Building 4455	AD29393	10/20/2016	3:11:00 PM	10/21/2016	10/21/2016	8:45:00 AM	Total Coliforms	A
Building 4455	AD29393	10/20/2016	3:11:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	3:11:00 PM	Total Residual Chlorine	0.34
Building 4456	AD27221	10/4/2016	12:46:00 PM	10/05/2016	10/5/2016	11:43:00 AM	Escherichia coli	A
Building 4456	AD27221	10/4/2016	12:46:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	12:46:00 PM	Free Residual Chlorine	0.06
Building 4456	AD27221	10/4/2016	12:46:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	12:46:00 PM	pH	7.72
Building 4456	AD27221	10/4/2016	12:46:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	12:46:00 PM	Specific Conductance	454
Building 4456	AD27221	10/4/2016	12:46:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	12:46:00 PM	Temperature	24.3
Building 4456	AD27221	10/4/2016	12:46:00 PM	10/05/2016	10/5/2016	11:43:00 AM	Thiosulfate	P
Building 4456	AD27221	10/4/2016	12:46:00 PM	10/05/2016	10/5/2016	11:43:00 AM	Total Coliforms	A
Building 4456	AD27221	10/4/2016	12:46:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	12:46:00 PM	Total Residual Chlorine	0.87
Building 4456	AD29394	10/20/2016	2:59:00 PM	10/21/2016	10/21/2016	8:45:00 AM	Escherichia coli	A
Building 4456	AD29394	10/20/2016	2:59:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	2:59:00 PM	Free Residual Chlorine	0.08
Building 4456	AD29394	10/20/2016	2:59:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	2:59:00 PM	pH	7.64
Building 4456	AD29394	10/20/2016	2:59:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	2:59:00 PM	Specific Conductance	436
Building 4456	AD29394	10/20/2016	2:59:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	2:59:00 PM	Temperature	22.7
Building 4456	AD29394	10/20/2016	2:59:00 PM	10/21/2016	10/21/2016	8:45:00 AM	Thiosulfate	P
Building 4456	AD29394	10/20/2016	2:59:00 PM	10/21/2016	10/21/2016	8:45:00 AM	Total Coliforms	A
Building 4456	AD29394	10/20/2016	2:59:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	2:59:00 PM	Total Residual Chlorine	0.92
Building 50	AD27218	10/4/2016	1:30:00 PM	10/05/2016	10/5/2016	11:43:00 AM	Escherichia coli	A
Building 50	AD27218	10/4/2016	1:30:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	1:30:00 PM	Free Residual Chlorine	0.01
Building 50	AD27218	10/4/2016	1:30:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	1:30:00 PM	pH	7.94
Building 50	AD27218	10/4/2016	1:30:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	1:30:00 PM	Specific Conductance	419
Building 50	AD27218	10/4/2016	1:30:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	1:30:00 PM	Temperature	25.3
Building 50	AD27218	10/4/2016	1:30:00 PM	10/05/2016	10/5/2016	11:43:00 AM	Thiosulfate	P
Building 50	AD27218	10/4/2016	1:30:00 PM	10/05/2016	10/5/2016	11:43:00 AM	Total Coliforms	A
Building 50	AD27218	10/4/2016	1:30:00 PM	10/05/2016	10/4/2016	1:30:00 PM	Total Residual Chlorine	2.3
Building 50	AD29391	10/20/2016	2:46:00 PM	10/21/2016	10/21/2016	8:45:00 AM	Escherichia coli	A
Building 50	AD29391	10/20/2016	2:46:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	2:46:00 PM	Free Residual Chlorine	0.17
Building 50	AD29391	10/20/2016	2:46:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	2:46:00 PM	pH	7.80
Building 50	AD29391	10/20/2016	2:46:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	2:46:00 PM	Specific Conductance	436
Building 50	AD29391	10/20/2016	2:46:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	2:46:00 PM	Temperature	21.9
Building 50	AD29391	10/20/2016	2:46:00 PM	10/21/2016	10/21/2016	8:45:00 AM	Thiosulfate	P
Building 50	AD29391	10/20/2016	2:46:00 PM	10/21/2016	10/21/2016	8:45:00 AM	Total Coliforms	A
Building 50	AD29391	10/20/2016	2:46:00 PM	10/21/2016	10/20/2016	2:46:00 PM	Total Residual Chlorine	1.85

Building 928	AD27219	10/4/2016 12:24:00 PM	10/05/2016	10/5/2016 11:43:00 AM	Escherichia coli	A
Building 928	AD27219	10/4/2016 12:24:00 PM	10/05/2016	10/4/2016 12:24:00 PM	Free Residual Chlorine	0.01
Building 928	AD27219	10/4/2016 12:24:00 PM	10/05/2016	10/4/2016 12:24:00 PM	pH	7.25
Building 928	AD27219	10/4/2016 12:24:00 PM	10/05/2016	10/4/2016 12:24:00 PM	Specific Conductance	425
Building 928	AD27219	10/4/2016 12:24:00 PM	10/05/2016	10/4/2016 12:24:00 PM	Temperature	24.5
Building 928	AD27219	10/4/2016 12:24:00 PM	10/05/2016	10/5/2016 11:43:00 AM	Thiosulfate	P
Building 928	AD27219	10/4/2016 12:24:00 PM	10/05/2016	10/5/2016 11:43:00 AM	Total Coliforms	A
Building 928	AD27219	10/4/2016 12:24:00 PM	10/05/2016	10/4/2016 12:24:00 PM	Total Residual Chlorine	0.38
Building 928	AD29392	10/20/2016 2:27:00 PM	10/21/2016	10/21/2016 8:45:00 AM	Escherichia coli	A
Building 928	AD29392	10/20/2016 2:27:00 PM	10/21/2016	10/20/2016 2:27:00 PM	Free Residual Chlorine	0.04
Building 928	AD29392	10/20/2016 2:27:00 PM	10/21/2016	10/20/2016 2:27:00 PM	pH	7.51
Building 928	AD29392	10/20/2016 2:27:00 PM	10/21/2016	10/20/2016 2:27:00 PM	Specific Conductance	437
Building 928	AD29392	10/20/2016 2:27:00 PM	10/21/2016	10/20/2016 2:27:00 PM	Temperature	24.6
Building 928	AD29392	10/20/2016 2:27:00 PM	10/21/2016	10/21/2016 8:45:00 AM	Thiosulfate	P
Building 928	AD29392	10/20/2016 2:27:00 PM	10/21/2016	10/21/2016 8:45:00 AM	Total Coliforms	A
Building 928	AD29392	10/20/2016 2:27:00 PM	10/21/2016	10/20/2016 2:27:00 PM	Total Residual Chlorine	0.48
Moton Ct	AD27791	10/6/2016 9:19:00 AM	10/07/2016	10/6/2016 3:15:00 PM	Escherichia coli	A
Moton Ct	AD27791	10/6/2016 9:19:00 AM	10/07/2016	10/6/2016 9:19:00 AM	Free Residual Chlorine	0.02
Moton Ct	AD27791	10/6/2016 9:19:00 AM	10/07/2016	10/6/2016 9:19:00 AM	pH	7.65
Moton Ct	AD27791	10/6/2016 9:19:00 AM	10/07/2016	10/6/2016 9:19:00 AM	Specific Conductance	468
Moton Ct	AD27791	10/6/2016 9:19:00 AM	10/07/2016	10/6/2016 9:19:00 AM	Temperature	26.2
Moton Ct	AD27791	10/6/2016 9:19:00 AM	10/07/2016	10/6/2016 3:15:00 PM	Thiosulfate	P
Moton Ct	AD27791	10/6/2016 9:19:00 AM	10/07/2016	10/6/2016 3:15:00 PM	Total Coliforms	A
Moton Ct	AD27791	10/6/2016 9:19:00 AM	10/07/2016	10/6/2016 9:19:00 AM	Total Residual Chlorine	0.24
Moton Ct	AD29395	10/20/2016 3:28:00 PM	10/21/2016	10/21/2016 8:45:00 AM	Escherichia coli	A
Moton Ct	AD29395	10/20/2016 3:28:00 PM	10/21/2016	10/20/2016 3:28:00 PM	Free Residual Chlorine	0.01
Moton Ct	AD29395	10/20/2016 3:28:00 PM	10/21/2016	10/20/2016 3:28:00 PM	pH	7.79
Moton Ct	AD29395	10/20/2016 3:28:00 PM	10/21/2016	10/20/2016 3:28:00 PM	Specific Conductance	440
Moton Ct	AD29395	10/20/2016 3:28:00 PM	10/21/2016	10/20/2016 3:28:00 PM	Temperature	22.6
Moton Ct	AD29395	10/20/2016 3:28:00 PM	10/21/2016	10/21/2016 8:45:00 AM	Thiosulfate	P
Moton Ct	AD29395	10/20/2016 3:28:00 PM	10/21/2016	10/21/2016 8:45:00 AM	Total Coliforms	A
Moton Ct	AD29395	10/20/2016 3:28:00 PM	10/21/2016	10/20/2016 3:28:00 PM	Total Residual Chlorine	0.10

10/21/2016 9:30:00 AM

UNIT	LOCATION	ANALYST	METHOD	S
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-Cl G
unit	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-H B
umhos/cm	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 2510B
Degree C	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 2550B
	Bioenviromental Engineering Element	B	B.HALL	IODINE
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-Cl G
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
unit	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-H B
umhos/cm	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 2510B
Degree C	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 2550B
	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	IODINE
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-Cl G
unit	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-H B
umhos/cm	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 2510B
Degree C	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 2550B
	Bioenviromental Engineering Element	B	B.HALL	IODINE
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-Cl G
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
unit	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-H B
umhos/cm	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 2510B
Degree C	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 2550B
	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	IODINE
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-Cl G
unit	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-H B
umhos/cm	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 2510B
Degree C	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 2550B
	Bioenviromental Engineering Element	B	B.HALL	IODINE
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-Cl G
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
unit	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-H B
umhos/cm	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 2510B
Degree C	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 2550B
	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	IODINE
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-Cl G

/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-Cl G
unit	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-H B
umhos/cm	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 2510B
Degree C	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 2550B
	Bioenviromental Engineering Element	B	B.HALL	IODINE
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-Cl G
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
unit	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-H B
umhos/cm	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 2510B
Degree C	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 2550B
	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	IODINE
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-Cl G
unit	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-H B
umhos/cm	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 2510B
Degree C	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 2550B
	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	IODINE
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	J.ESSATU	SM 4500-Cl G
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
unit	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-H B
umhos/cm	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 2510B
Degree C	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 2550B
	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	IODINE
/100 mL	Bioenviromental Engineering Element	B	J.PENNELLA	SM 9223B,22nd ed
mg/L	Bioenviromental Engineering Element	B	R.SIBERT	SM 4500-Cl G