Table 1
Central Wire Union IL
Pump and Treat Average Daily Flow in Gallons per Day (GPD)
January 2015 through June 2019

Date	Average GPD	Comments
Jan-15	481,000	
Feb-15	468,000	
Mar-15	465,000	
Apr-15	435,000	
May-15	756,000	Pump & Treat Well & Pipe Repairs
Jun-15	758,000	
Jul-15	698,000	
Aug-15	708,000	
Sep-15	679,000	
Oct-15	652,000	
Nov-15	631,000	
Dec-15	632,000	
Jan-16	627,000	
Feb-16	636,000	
Mar-16	637,000	
Apr-16	641,000	
May-16	632,000	
Jun-16	621,000	
Jul-16	609,000	
Aug-16	614,000	
Sep-16	526,000	EW-2 Well Maintenance (Air Bursting)
Oct-16	631,000	
Nov-16	619,000	
Dec-16	605,000	
Jan-17	598,000	
Feb-17	566,000	
Mar-17	572,000	
Apr-17	560,000	
May-17	542,000	
Jun-17	528,000	
Jul-17	512,000	
Aug-17	501,000	
Sept-17	381,000	25 days of operation, 5 days of maintenance
Oct-17	520,000	
Nov-17	524,000	
Dec-17	498,000	
Jan-18	465,000	
Feb-18	435,000	
Mar-18	404,000	
Apr-18	373,000	
May-18	336,000	
Jun-18	307,000	
Jul-18	291,000	
Aug-18	266,000	
Sept-18	187,000	
Oct-18	628,000	Rehabilitation of Extraction Well No. 1
Nov-18	687,000	(Partial) Rehabilitation of Extraction Well No. 2
Dec-18	650,000	Completion Rehabilitation of EW-2
Jan-19	746,000	
Feb-19	725,000	
Mar-19	446,000	Down for 10.5 days with the 1,00 Minute Pump Test
Apr-19	708,000	1,000 Hou Pump Test Underway
May-19	627,000	
Jun-19	640,000	
Avg	555,259	

Source: Monthly DMRs.





EPA-R5-2019-007454_0000010