INTERMOUNTAIN

FEEDWATER HEATER DESIGN & OPERATING DATA

	UNIT 1 DESIGN		UNIT 1 FEB 1998		HP TURBINE UPGRADE (PROPOSED)	
	psia	°F	psia	°F	psia	°F
#8	1387	830	1112	801	1070	771
#7	812	670	596	628	604	627
#6	312	850	248	811*	254	804
#5			132	632*	132	623
#4	112	540	65	520*	71	514
#3	87	430	42	422*	43	416
#2	62	300	12	235	12	230
#1	62	300	5	–	5	165

* Reheat temperature = 1007 °F

IP7006778