Rollins Averages Validation by Daily Average Summary

Date	Inlet Valid Data	Inlet SO2 Lbs	Inlet SO2 Mbtu	Inlet Valid Hrs	Outlet Valid Data	Outlet SO2 Lbs	Outlet SO2 Mbtu	Outlet Valid Hrs	Outlet Valid Data	Outlet NOx Lbs	Outlet NOx Mbtu	Outlet Valid Hrs	Outlet Valid Data	REM EFF %	Date/Avgs
01 Dec 1991	1	88.48	.06	24	1	.06	.06	24	1	.30	.34	24	1	91.16	
02 Dec 1991	1	71.71	.06	24	1	.06	.06	24	1	.34	.34	24	1	91.14	
03 Dec 1991	1	83.83	.08	24	1	.08	.08	24	1	.32	.32	24	1	90.70	
04 Dec 1991	1	99.99	.07	24	1	.07	.07	24	1	.32	.32	24	1	90.51	
05 Dec 1991	1	99.99	.07	24	1	.06	.06	24	1	.34	.34	24	1	90.97	
06 Dec 1991	1	99.99	.06	24	1	.06	.06	24	1	.33	.33	24	1	91.04	
07 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.39	.39	24	1	90.99	
08 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.36	.36	24	1	90.55	
09 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.37	.37	24	1	90.83	
10 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.40	.40	24	1	91.14	
11 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.37	.37	24	1	91.30	
12 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.39	.39	24	1	91.22	
13 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.38	.38	24	1	91.22	
14 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.32	.32	24	1	91.44	
15 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.35	.35	24	1	91.22	
16 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.34	.34	24	1	91.77	
17 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.36	.36	24	1	91.22	
18 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.38	.38	24	1	91.22	
19 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.37	.37	24	1	90.96	
20 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.32	.32	24	1	90.88	
21 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.36	.36	24	1	90.78	
22 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.34	.34	24	1	90.97	
23 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.32	.32	24	1	90.51	
24 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.32	.32	24	1	90.70	
25 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.34	.34	24	1	91.14	
26 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.32	.32	24	1	91.16	
27 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.30	.30	24	1	91.41	
28 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.34	.34	24	1	91.16	
29 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.34	.34	24	1	91.14	
30 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.34	.34	24	1	91.14	
31 Dec 1991	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.34	.34	24	1	91.14	
01 Jan 1992	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.34	.34	24	1	91.14	
02 Jan 1992	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.34	.34	24	1	91.14	
03 Jan 1992	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.34	.34	24	1	91.14	
04 Jan 1992	1	99.99	.05	24	1	.05	.05	24	1	.34	.34	24	1	91.14	
Avgs	1	91.41	.06	481	1	.06	.06	481	1	.33	.33	476	1	91.16	