		O2	NOx	CO
Test 1	No OFA	1.98	.251	164.3
Test 2	1/3 9%	2.05	.214	232.5
Test 3	2/3 12%	2.00	.203	325.5
Test 4	14%	2.08	.199	225.5
Test 5	16%	2.31	.189	≈ 507
Test 6	No OFA	2.51	.297	3.7
Test 7	9%	2.39	.254	28.4
Test 8	12%	2.71	.225	43.7
Test 9	14%	2.36	.205	220.1
Test 10	16%	2.53	.199	
Test 11	No OFA	2.76	.315	11.4
Test 12	9%	2.86	.277	8.9
Test 13	12	3.05	.253	21.0
Test 14	14	3.11	.239	15.9
Test 15	16	3.13	.220	110.4
Test 16	16	2.59	.199	394.8
Test 17	No OFA	2.20	.299	29.5
Test 18	9%	2.03	.260	171.8
Test 19	12	2.21	.232	219.3
Test 20	14	2.32	.223	406.4
Test 21	14%	2.65	.239	337.4