IPSCU2 // Operator Workplace

4/30/2004 | Main Menu | Master | Boiler | Fuel | Air-Gas | Water | Temps | Auxiliary | Turbine | Alarms | 3:46:19

FUEL:U2SGAB10 FLAME INTENSITY M

Previous | Next

FLAME INTENSITY METERS - U2SGAB10

Rear

Pulverizer 1D

D1	D2	D3	D4	D5	D6
88	63	100	90	75	57

Pulverizer 1H

H1	H2	H3	H4	H5	H6
0	0	0	0	0	0

Pulverizer 1C

C1	C2	C3	C4	C5	C6
100	95	95	100	52	95

Pulverizer 1G

G1	G2	G3	G4	G5	G6
96	100	100	100	100	100

Front

Pulverizer 1E

E1	E2	E3	E4	E5	E6
99	100	100	92	88	100

Pulverizer 1A

A1	A2	A3	A4	A5	A6
99	68	93	100	100	100

Pulverizer 1F

F1	F2	F3	F4	F5	F6
69	84	85	100	58	100

Pulverizer 1B

B1	B2	B3	B4	B5	B6
100	100	99	96	100	100

Drum	FW Flow	MS Press	MS Temp	RH Temp	Fuel %	Air %	Draft	MW
XXX	XXX	2360	1001	1010	80.8	83.2	-0.5	949

U2operator | (Enter search name) | Replace

IP7_035269