							NOx lb/mbtu	C=	1.1917E-07				
							Corr to 0%						
Test No.	F	East O2	West O2	Flue gas O2	NOx ppm	NOx lb/mbtu	Excess Air	HHV	H20	Carbon	Hydrogen	Nitrogen	Ash
1	9919.20214	3.0714	3.4673	3.26935	235.6	0.278	0.330	12358	6.89	69.11	5.79	0.98	6.82
2	9810.05017	3.7978	3.351	3.5744	249.3	0.291	0.352	12257	7.18	68.78	5.56	0.94	7.16
3	9824.30814	3.1	3.3	3.2	223.8	0.262	0.309	12224	7.56	68.66	5.65	0.92	6.9
4	9982.80466	3.1053	3.2474	3.17635	221.1	0.263	0.310	12245	7.34	69.03	5.97	0.91	6.98

IP7_037816