MILBANK MFG. WASTEWATER TREATMENT PLANT

ALIBRATION/READING

LOG SHEET

TIME	DATE	BUFFER CHANGED? PH 4.00	BUFFER CHANGED? PH 10.00	PROBE LOCATION	PROBE CLEANED	INITIALS	PH READING	PH CALIBRATION
8:00	11-1-00	Y	Y	NUET 1	Y	SLH	4 +10	3.99-4.00 / 9.98-9.99
8:00	11-1-00	Y	Y	NUET 2	Y	SLH	4 +10	4.00 / 4.01 – 9.98 / 9.99
8:50	11-1-00	Y	Y	FINAL	Y	SLH	9.66	4.01 . 9.99
6:30	11-2-00	Y	Y	NUET 1	Y	SLH	4 + 10	3.99-4.00 / 9.98-10.01
6:30	11-2-00	Y	Y	NUET 2	Y	SLH	4 + 10	3.98-4.01 / 9.97-9.99
8:00	11-2-00	Y	Y	FINAL	Y	SLH	9.62	4.02 - 9.99.
8:00	11-7-00	Y	Y	NUET 1	Y	SLH	4 + 10	3.99-4.00 / 9.97-9.98
8:00	11-7-00	Y	Y	NUET 2	Y	SLH	4 + 10	4.01 / 9.97-9.98
1:00	11-7-00	Y	Y	FINAL	Y	SLH	9.52	3.98 / 9.98
8:00	11-8-00	Y	Y	NUET 1	Y	SLH	4 + 10	3.98-4.00 / 9.98-9.99
8:00	11-8-00	Y	Y	NUET 2	Y	SLH	4 + 10	3.99-4.01 / 9.99-10.00
8:55	11-8-00	Y	Y	FINAL	Y	SLH	9.43	3.98 / 9.99
[illegible]:30	11-9-00	Y	Y	NUET 1	Y	SLH	4 + 10	3.98-4.01 / 9.97-9.99
[illegible]:30	11-9-00	Y	Y	NUET 2	Y	SLH	4 + 10	4.00-4.01 / 9.97-9.98
7:50	11-9-00	Y	Y	FINAL	Y	SLH	9.54	4.00 / 9.98
7:30	11-13-00	Y	Y	NUET 1	Y	SLH	4 + 10	4.02-4.03 / 9.99-10.00
7:30	11-13-00	Y	Y	NUET 2	Y	SLH	4 + 10	4.01-4.02 - 9.99-10.00
2:00	11-13-00	Y	Y	FINAL	Y	SLH	9.47	3.98 - 9.98
7:30	11-14-00	Y	Y	NUET 1	Y	SLH	4 + 10	4.02-4.03 / 9.99-10.00
7:30	11-14-00	Y	Y	NUET 2	Y	SLH	4 + 10	4.01-4.03 / 9.98-9.99
9:20	11-14-00	Y	Y	FINAL	Y	SLH	9.46	3.98 - 9.99

COMMENTS / MAINTENANCE

11-7-00. Clarifier + final OBS tank empty) filling Clarifier → filled @ 11:35
filling final OBS tank → filled @ 12:03
Started discharge @ 12:03pm.